Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь-декабрь месяц 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883)

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий			в разделении уровней напряжения ЭПУ										
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП Весна	10 (10.5)	20,22 2020.01.23	22,20 2020.01.23	В	1,967	КЛ	0	12	22	0	16	6	0	0	0	22	0	140		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
2	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 6157	10 (10.5)	03,40 2020.01.25	07,20 2020.01.25	В	3,667	КЛ	0	8	16	0	8	8	0	0	0	16	0	85		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
3	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	РП	РП Сибиряк 1	10 (10.5)	12,10 2020.01.26	13,50 2020.01.26	В	1,667	КЛ	0	13	25	0	20	5	0	0	0	25	0	138		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
4	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	РП	РП Сибиряк 1	10 (10.5)	21,48 2020.01.29	22,50 2020.01.29	В	1,033	РП	0	16	26	0	20	6	0	0	0	26	0	144		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
5	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 911 - ТП 912	10 (10.5)	18,32 2020.05.21	20,12 2020.05.21	В	1,667	КЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ООО "Краском"	оперативный журнал отключений	3.4.9.1	4.21	0
6	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 10110	10 (10.5)	13,00 2020.05.25	19,25 2020.05.25	В	6,417	КЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ООО "Краском"	оперативный журнал отключений	3.4.9.1	4.21	0
7	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 59-77	10 (10.5)	19,50 2020.07.05	04,00 2020.07.06	В	8,167	КЛ	0	1	8	0	8	0	0	0	0	8	0	0		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
8	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 1010	10(10.5)	02,42 2020.08.05	11,30 2020.08.05	В	8,800	КЛ	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	58	ООО "Краском"	оперативный журнал отключений	3.4.9.1	4.21	0
9	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ПС	ГПП 12	110	11,07 2020.08.15	22,40 2020.08.15	В	11,550	КЛ	8	8	38	0	6	32	10	0	6	22	0	486	подрядчик АО "СибЭР" по заявке ООО "СГК"	оперативный журнал отключений, акт №14/20 от 05.10.2020г.	3.4.9.1	4.21	0
10	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 6109	10 (10.5)	15.00 2020.10.15	16.00 2020.10.15	В	1,000	ТП	0	12	29	0	24	5	0	0	7	22	0	176	ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"	оперативный журнал отключений	3.4.9.1	4.21	0
11	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ГПП 12	10 (10.5)	06.55 2020.11.06	09.30 2020.11.06	В	2,583	КЛ	0	8	19	0	10	9	0	0	12	7	0	133		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0
12	ООО "Крассети" (г.Красноярск)	ТП	ТП 6182	10 (10.5)	09.20 2020.11.21	10.55 2020.11.21	В	1,583	КЛ	0	7	29	0	22	7	0	0	8	21	0	167		оперативный журнал отключений	3.4.12.5	4.12	0