



Условное обозначение

- Водопровод
- Проектируемая КЛ 6 кВ
- Магистральная теплосеть ду 700
- Квартальная теплосеть
- Канализация
- Канализация ливневая

Примечание

- В месте пересечения цифра в выносках соответствует номеру пересечения в таблице "Ведомость кабельных прокладок" л. 53
- Длина кабеля принята с учетом шестипроцентного (6%) запаса на прокладку кабеля змейкой, отходам и запаса на изгибы и повороты трассы.
- Количество соединительных муфт принято исходя из длины кабеля на барабане 350 метров.
- Монтаж кабелей выполнять с минимальными радиусами изгиба 1450 мм.
- При прокладке кабелей в кабельном канале предусмотреть обработку кабелей пастой огнезащитной "Огракс -В1"
- Кабельные лотки предусматриваются другим проектом.

КЭС -20.Р.14.ЭК

"КЛ 6 кВ ПС "КЭК" - ТП "Новый город"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Петухов		Петухов	10.20
Проверил		Бруцкий		Бруцкий	10.20
Нач.отд.					
Н.контр.					
Утв.					
ГИП		Бруцкий		Бруцкий	10.20

План трассы КЛ 6 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	5.1	4



Формат А3