3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ

ООО "Крассети"

на 31.12.2021

на напряжении 0,4 кВ	
Расположение объектов	Резерв "+"/дефицит "-" мощности, кВт
7 мкр. Аэропорт	***50***
1 мкр. Аэропорт	***46***
7 мкр. Покровский	***62***
6 мкр. Покровский	***50***
3 мкр. Покровский	***90***
3 мкр. Иннокетьевский	***54***
мкр. Нанжуль-Солнечный	***90***
г. Минусинск	***0***
ж/п Горный	***0***
д. Кузнецово	***-468***

на напряжении 10 кВ

Расположение объектов	Резерв "+"/дефицит "-" мощности, кВт
3 мкр. Покровский, 3 мкр. Иннокентьевский, мкр. Нанжуль-Солнечный	***80***
г. Минусинск	***0***